

11.7.2024

Ulvilan kaupunki
Kaupunkikehitys
PL 77
28401 Ulvila
kaupunkikehitys@ulvila.fi

**Satakunnan pelastuslaitoksen lausunto Fu-Gen Energia Oy:n
suunnittelutarveratkaisuhakemukseen (diaarinumero 225/10.03.00.03/2024)**

Ulvilan kaupunki pyytää satakunnan pelastuslaitokselta lausuntoa Fu-Gen Energia Oy:n suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta akkuenergiavaraston rakentamiseksi Ulvilan kaupungin Friitalan (101.) suuralueen Valtavainion (11.) kaupunginosaan.

Pelastuslaitos lausuu seuraavaa:

Pelastuslaitoksella on perehdytty toimitettuun aineistoon. Aineiston perusteella akuston viitteellinen sijoittelu ja keskeiset kulkureitit käyvät ilmi. Laittevalintaa ei vielä tässä vaiheessa hanketta ole tehty, joten tarkempia paloteknisiä järjestelyjä ja toimintoja ei vielä voida arvioida.

Hankealueen läheisyydessä on 110 kV liittymä, sekä Rantalan asuinalue.

Pelastuslaitos ei näe estettä akkuenergiavaraston rakentamiseksi esitetyn aineiston perusteella. Pelastuslaitos pyytää toimittamaan paloteknisen selvityksen hankkeen edetessä.

Palon leviäminen energiavarastosta toiseen tulee estää rakenteellisin järjestelyin.

Ilari Anttila

Palotarkastaja

Satakunnan hyvinvointialue/pelastuslaitos toimialue
onnettomuuksien ehkäisy/valvontatoiminta