

## Lausunnon antaminen Metallinkylän Datakeskuksen 110 kV maakaapeleista

Kaupunginhallitus 01.06.2026  
60/00.01.02.03/2026

Valmistelija Kaupunkisuunnittelun johtaja Juha Virola, puh. 0400 134 718

Sitema Oy on 6.5.2026 päivätyssä lausuntopyynnössään pyytänyt Ulvilan kaupungilta uutta lausuntoa Metallinkylän Datakeskuksen 110 kV maakaapelihankkeesta 5.6.2026 mennessä. Ulvilan kaupunki on antanut aiemmin lausunnon (KH 16.3.2026 § 62) kaapelireitistä, jota on sittemmin päivitetty kaapelireitistä saadun palautteen ja jatkosuunnittelun perusteella.

Lausuntopyynnön mukaan hankkeessa suunnitellaan Porin Kuparipuiston länsipuolelle suunnitellun datakeskuksen liittämistä kahdella 110 kV maakaapelilla jakeluverkkoon. Datakeskuksen sähkötehtarve on alkuvaiheessa noin 100 MW, ja toiminnan laajentuessa tehontarve kasvaa 250 MW tasolle. Noin 9,6 kilometrin pituinen kaapelireitti sijoittuu suurimmaksi osaksi Ulvilan kaupungin alueelle ja vähäisemmässä määrin Porin kaupungin alueelle.

Lausuntopyynnön liitekartassa on esitetty yksi 2x110 kV maakaapelireitti. Maakaapelin tarvitsema maa-alue on noin 10-12 metriä leveä alue, joka muodostuu kaapelikaivannosta ja reunavyöhykkeestä.

Ulvilan kaupungin 1.3.2026 voimaan tulleen hallintosäännön 22.3 § 7 kohdan mukaan toimivalta toimialaansa ja useaa toimialaa koskevien yhteistyötahojen pyytämien lausuntojen antamisesta on kaupunginhallituksella.

Liitteenä on Ulvilan kaupungin lausunto. Oheismateriaalina lausuntopyyntö ja reittikartta.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Löfbacka Mikko

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää antaa Sitema Oy:lle liitteenä olevan Ulvilan kaupungin lausunnon Metallinkylän datakeskuksen 110 kV maakaapeleista.

Päätös